

7月29日の集中豪雨による平塚市内の状況 最終報告

1 市警戒体制運営経過

- 7月29日(日) 18時58分 第1警戒体制(大雨・洪水警報発令)
 20時45分 第2警戒体制
 23時49分 大雨・洪水警報解除(大雨・洪水注意報)
- 7月30日(月) 0時00分 第2警戒体制解除(消防本部・防災安全部・下水道部・道路部除く)
 消防本部・防災安全部・道路部は午前2時30分以降随時解散、
 下水道部は引き続き従事
- 7月31日(火) 災害対策会議開催
 以降、随時検討会議を開催

2 被害状況

- (1) 人的被害 3件
 交通事故・帰宅困難など(このほか、3世帯7人が須賀公民館に自主避難)
- (2) 建物被害 52件
 床上浸水(住家のみ)(1) 夕陽ヶ丘(1)
 床下浸水(住家のみ)(26) 千石河岸(1)、中里(2)、東中原2丁目(1)、天沼(1)、
 札幌町(5)、夕陽ヶ丘(12)、久領堤(4)
 工場、店舗等の浸水(25)
- (3) 道路等被害 13地区
 道路冠水(13地区)岡崎、南原、夕陽ヶ丘、札幌町、横内、中里、久領堤、天沼、高浜台、
 東中原、田村、馬入本町、平塚地区、
 道路損傷等(4地区)中里、夕陽ヶ丘、久領堤、天沼地区
- (4) 下水道等被害 1件
 マンホールからの溢れ 田村(1)
- (5) 公共施設等被害 6件
 東部ポンプ場、ひらつかアリーナ、ベイサイドホール、中央図書館1F子供室・西棟、
 平塚競輪場
- (6) 車両被害 47件
浸水被害(44)
 道路陥没による損傷(3) 天沼(2)、平塚5丁目(1)

3 災害対応

- (1) 給水[市民部、消防ほか]
 給水 : 夕陽ヶ丘地区マンション1棟に20 ポリタンク100個給水
 仮設水道 : 同マンションに仮設水道1箇所設置
- (2) 住居等の消毒 [環境部]
床上消毒実施件数 21件
床下消毒実施件数 59件
- (3) 災害ごみ [環境部]
災害ごみ総量6,510kg(3日 2,820kg、6日 150kg、7日 1,770kg、8日 100kg、9日 900kg、10日 460kg、31日 310kg)

- (4) 道路補修、路面清掃等 [道路部]
 土のう配布 夕陽ヶ丘ほか10地区に309袋
 7月31日～8月3日に夕陽ヶ丘周辺等の道路補修及び路面清掃を実施。
 8月8日に夕陽ヶ丘周辺の側溝浚せつを実施。
 8月20日～22日に夕陽ヶ丘、久領堤、札場町周辺の側溝浚せつ、消毒を実施。
- (5) 被災証明 [防災安全部]
 住家 5件 その他 8件(店舗・事務所4件、車両2件、その他2件)
- (6) 災害見舞金 「健康福祉部」
 床上浸水住家4世帯(1棟)に支給
- (7) 被害実態調査 [総務部税務担当・防災安全部・下水道部]
 調査区域を設け、8月4日及び7日に実施
 調査戸数 95戸
- (8) 下水道施設等[下水道部]
 東部ポンプ場復旧
 国道129号マンホール4箇所復旧(7月30日)
 市道マンホール5箇所復旧(8月1日)
 床下浸水排水 夕陽ヶ丘3件(7月30日)
 床上・床下浸水箇所等の土のうによる応急処置14件(7月29日、30日)
 田村、岡崎、中里、天沼、中堂、夕陽ヶ丘、札場町、千石河岸

4 降雨量

7月29日降雨観測所別の降雨量

雨量計位置	降 雨 量			
	mm/時間	時間	mm/30分	時間
本庁舎屋上(防災安全部所管)	59.5	20:00～21:00	52.5	20:00～20:30
消防旭出張所(気象庁所管)	35.5	19:50～20:50	34.5	19:50～20:20
岡崎小学校(下水道部所管)	27.5	20:00～21:00	23.0	20:00～20:30
花水小学校(環境部所管)	70.0	19:50～20:50	58.5	19:50～20:20
神田小学校(環境部所管)	60.5	19:50～20:50	54.5	19:50～20:20
旭小学校(環境部所管)	27.5	19:40～20:40	22.0	19:40～20:10
中原公民館(環境部所管)	20.5	19:40～20:40	18.0	19:40～20:10
大野公民館(環境部所管)	53.0	19:50～20:50	47.0	19:50～20:20
桜ヶ丘ポンプ場(下水道部所管)	40.0	19:40～20:40	29.0	19:50～20:20
国土交通省京浜河川事務所 相模川出張所	69.0	20:00～21:00	58.0	20:00～20:30

5 配備職員

集中豪雨時の緊急配備職員は、177人

6 連絡先

防災安全部防災課 電話21-9734

以 上