


防犯街路灯・管理プレート取付例

①電柱・自立柱への取付方法



※1 鋼管用ポールバンド（未来工業（株））
型番POB-2S（同等品も可）

POB-2型 ステンレス製バンド付 保護キャップ付
(19mm×t)



記載事項

- ・管理プレート取付位置は、原則地上より2.0～2.5mの位置に取り付けてください。
- ・管理プレートが所定の位置に取付できない場合は、上部の位置で見やすい位置に取り付けてください。
- ・使用する防犯街路灯器具
次の①から③までのいずれかを使用してください。（公社）日本防犯設備協会による優良防犯機器認定品に限り、同等品（10VA以下）も使用可とします。
- ・東京電力への電力契約申請は次の内容で入力してください。
○請求者所在地「254-0041 神奈川県平塚市浅間町9番1号」
○請求者氏名「平塚市 危機管理課」
○契約者 第1名義「平塚市危機管理課自治会移管」
○契約者 第2名義「防犯街路灯管理番号（黄色いプレートに印字されている5桁の番号）」
- ・設置完了後の写真（拡張子はjpgもしくはjpeg）を kiki@city.hiratsuka.kanagawa.jp までメールで提出してください。
ファイル名は「防犯街路灯管理番号+開発事業番号+開発事業者名（例：39999 R03-01 ○○不動産株式会社）」としてください。

No	メーカー	消費電力	器具
①	かがつう（株）	8.0W	KLE-1140S-8L
②	東芝ライテック（株）	6.6W	LEDK-78928NP-LS1
③	パナソニック（株）	6.3W	NNY20328LE1

防犯街路灯の設置先がNTT柱の場合は裏面も御確認ください。

NTT 柱に新設・移設する場合の提出書類について

NTT 柱に防犯街路灯を新設する場合は、東日本電信電話株式会社に添架申請が必要となります。



申請は自治体から申請する必要があるため、申請書に必要な次の書類について御用意いただき、次のメールアドレスまで送付してください。

送付の際はメールの標題に【開発事業者】及び【開発事業場所】を記載してください。

（例）平塚市長_平塚市浅間町 9 番 1 号の NTT 柱への防犯街路灯設置に必要な書類について

送付先メールアドレス：kiki@city.hiratsuka.kanagawa.jp

【送付資料】

位置図① 設置場所及び周辺の情報がわかる資料。		位置図② 位置図①より詳細な資料。 土地利用計画図に電柱場所をマッピングしたもので問題ありません。	
電柱 (近景写真) プレートの管理番号がわかるように撮影してください。		電柱 (遠景写真) 電柱の全体像がわかるように撮影してください。	
防犯街路灯の仕様書			