

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(ごみ焼却施設)

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和7年5月30日 更新

(1)一般廃棄物の種類：可燃性一般廃棄物

(2)焼却量

(単位:t)

	A系	B系	C系	計
4月	2,936.96	1,951.97	949.54	5,838.47
5月				0.00
6月				0.00
7月				0.00
8月				0.00
9月				0.00
10月				0.00
11月				0.00
12月				0.00
1月				0.00
2月				0.00
3月				0.00
計	2,936.96	1,951.97	949.54	5,838.47

2. 排ガス測定結果

①硫黄酸化物濃度

(規制値 6.87m3N/h) (維持管理目標値30ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	
A系	煙 突	令和7年4月9日	令和7年4月9日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
B系	煙 突	令和7年4月17日	令和7年4月17日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
C系	煙 突	令和7年4月8日	令和7年4月8日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm
				m3N/h	ppm

②ばいじん濃度

(規制値 0.04g/m3N) (維持管理目標値0.01g/m3N)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果
A系	煙 突	令和7年4月9日	令和7年4月9日	0.001未満 g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
B系	煙 突	令和7年4月17日	令和7年4月17日	0.001未満 g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
C系	煙 突	令和7年4月8日	令和7年4月8日	0.001未満 g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N
				g/m3N

③塩化水素濃度

(規制値 700mg/m³N) (維持管理目標値50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	
A系	煙 突	令和7年4月9日	令和7年4月9日	42 mg/m ³ N	26 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				mg/m ³ N	ppm
B系	煙 突	令和7年4月17日	令和7年4月17日	37 mg/m ³ N	23 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
C系	煙 突	令和7年4月8日	令和7年4月8日	42 mg/m ³ N	26 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				0 mg/m ³ N	0 ppm
				mg/m ³ N	ppm

④窒素酸化物濃度

(規制値 250ppm) (維持管理目標値 50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果
A系	煙 突	令和7年4月9日	令和7年4月9日	27 ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm
B系	煙 突	令和7年4月17日	令和7年4月17日	25 ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm
C系	煙 突	令和7年4月8日	令和7年4月8日	25 ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm
				ppm

3. ダイオキシン類測定結果

(1)排ガス

①A系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突	令和7年4月9日	令和7年4月25日	0.00094 ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N

②B系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N

③C系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突	令和7年4月8日	令和7年4月25日	0.00039 ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N
			ng-TEQ/m3N

(2)灰等

①飛灰 (規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
貯留設備			ng-TEQ/g

②不燃物 (規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
貯留設備			ng-TEQ/g

4. 冷却設備(減温塔)清掃実施日

①A系

1 回 目	2 回 目	3 回 目

②B系

1 回 目	2 回 目	3 回 目
令和7年4月2日		

③C系

1 回 目	2 回 目	3 回 目