

2 工事監理の状況に関する報告書【完了検査・中間検査】 鉄骨造編

※該当する検査を丸で囲むこと。

建築敷地の所在地	
確認年月日・番号	
建築主住所氏名	
工事監理者住所氏名	T E L
工事施工者住所氏名	T E L

検査項目		検査の判定基準・方法等			検査日付		建築主事・指定確認検査機関用			
					工事 施 工 者	工事 監 理 者	検査方法		検査結果	
		A：目視検査 B：計測検査 C：検査結果 報告書に よる検査	良 否				法令 適合 確認 月日			
			一次 検査 合否 月日	二次 検査 合否 月日						
全 体 共 通 事 項	工事監 理の状 況確認	中間検査申請書又は 完了検査申請書 検査申請書の添付資 料	規則第1条 の3	検査申請書第4面「工事監 理の状況欄」の記載事項を 確認し、工事監理が適切に 行われていることを確認			A・B・C			
		確認申請書・添付図書	規則第1条 の3	建築工事の状況について確 認申請書・添付図書との不 整合部分の有無を確認			A・B・C			
	敷地の 状況 確認	付近見取図、配置図、 敷地断面図、 (指定工作物の擁壁が ある場合は、指定工作 物確認書)	法第19条	敷地の高低差、がけ等の状 況確認(指定工作物である 擁壁がある場合は、指定工 作物の確認及び検査済証が 交付されていることを確 認)			A・B・C			
	建築物 の形状 ・寸法	各階床伏図、軸組図、 構造詳細図	令第3章 第5節	柱、はり、壁、床版の位置 ・部材スパン寸法の確認			A・B・C			
	使用建 築材料 の品質	使用構造材料一覧表、 構造詳細図	法第37条	鉄骨の品質（JIS規格）の 確認			A・B・C			

他 工 程 部 分	基礎 工事	基礎伏図、使用構造材 料一覧表、構造詳細図	法第38条	中間検査チェックシート (R C造) による			C			
	R C 工事	各階伏図、軸組図、 使用構造材料一覧表、 構造詳細図	令第3章 第6節	中間検査チェックシート (R C造) による			C			
I 報 告 書 審 査 に よ る 確 認 事 項	① 加工 工場の 選定 注3	確認に必要な図書	規則第1条 の3	建築物の規模等認定の条件 に見合った生産能力がある こと			C			
	② 指定 建築材 料の品 質確認	使用構造材料一覧表	法第37条	a) 鋼材, 高力ボルトセット の規格・品質の確認			C			
		確認に必要な図書	令第67条	b) 溶接材料の規格と鋼材の 組合わせの適否			C			
	③組立 精度の 確認	確認に必要な図書	令第67条	開先角度、ルート面、ルー トギャップ、食い違い等組み 立て時の鉄骨の精度			C			
	④ 製品 検査1 (鉄骨 部材の 数法 精度 測定)	確認に必要な図書	令第67条	鉄骨部材の寸法精度 (参 考: J A S S 6 付則6 鉄骨 精度検査基準)			C			
	⑤ 高力 ボルト 接合部 の処理	確認に必要な図書	令第67条	高力ボルト接合部の摩擦 接合面の処理, ボルト孔の 径・ピッチ・縁端距離等			C			
	⑥ 製品 検査2 (溶接 接合部 の品質)	確認に必要な図書	令第67条	外観検査及び超音波探傷 検査の結果確認 (参考: J A S S 6 付則6 鉄骨精度 検査基準 U T 規 準 注7)			C			

Ⅱ 現 場 検 査 事 項	1 全 体	①	確認に必要な図書	規則第1条 の3	表示板による加工工場の 類別グレード			A・C			
		②	使用構造材料一覧表	令第37条	a) 鋼材等の品質規格証明 書と現物との照合			A・C			
			確認に必要な図書	令第67条	b) 溶接材料の規格と鋼材 の組合せ適否			A・C			
		③	各階床伏図、軸組図、 構造詳細図	令第3章 第8節	柱、はり、ブレース、床版 等の配置（確認図書との 照合）			A・C			
		④	各階床伏図、軸組図、 構造詳細図	令第3章 第8節	柱、はり、ブレース、床版 等の配置（確認図書との 照合）			A・B・C			
		⑤	各階床伏図、軸組図、 構造詳細図		架構の建て方精度（参考6 付則6鉄骨精度検査基準）			A・C			

2	溶接部分の外観・形状寸法	①	各階床伏図、軸組図、構造詳細図	令第92条第96条	a) 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接）			A・B・C			
			各階床伏図、軸組図、構造詳細図	令第67条	b) ダイアフラムとフランジのずれ			A・B・C			
			構造詳細図	令第67条	c) 突合せ継手の食違い			A・B・C			
			構造詳細図	令第67条	d) アンダーカット			A・B・C			
			構造詳細図	令第67条	e) われ			A・B・C			
			構造詳細図	令第67条	f) その他の溶接部の外観・形状・寸法（参考6付則6 鉄骨精度検査基準）			A・B・C			
	②	現場溶接部分組立精度	構造詳細図	令第67条	開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度			C			
	③	現場溶接部の製品検査	構造詳細図	令第67条	外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：JASS6付則6 鉄骨精度検査基準UT規準 注7）			C			

	④ 現場溶接部分の外観形状寸法	構造詳細図	令第3章 第8節	a) 現場溶接部の部位（確認図書との照合）			A・C			
		構造詳細図	令第92条 第96条	b) 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接）			A・B・C			
		構造詳細図	令第67条	c) ダイアフラムとフランジのずれ			A・B・C			
		構造詳細図	令第67条	d) 突合せ継手の食違い			A・B・C			
		構造詳細図	令第67条	e) アンダーカット			A・B・C			
		構造詳細図	令第67条	f) その他の溶接部の外・形状・寸法（参考6付則6鉄骨精度検査基準）			A・B・C			
	3 高力ボルト接合部 注5	① トルシア形	構造詳細図	令第92条 の2	a) 現場受け入れ検査（トルク係数値確認・導入張力確認試験）実施状況の確認			C		
			構造詳細図	令第92条 の2	b) ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認			A・C		
			構造詳細図	令第67条	c) ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認			A・C		
			構造詳細図	令第92条 の2	d) 締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態）の確認			A・C		
		② JIS六角	構造詳細図	令第92条 の2	a) 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）実施状況の確認			A・B・C		
			構造詳細図	令第92条 の2	b) ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認			A・C		
			構造詳細図	令第92条 の2	c) ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認			A・C		
			構造詳細図	令第92条 の2	d) 締付け状態の確認（肌すき・マーキングの状態）の確認			A・C		
	4 ブレース接合部	構造詳細図	令第3章 第8節	ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認			A・C			

5 柱 の 脚 部 の 構 造 方 法	共通	構造詳細図	令第66条	柱脚接合工法と仕様の確認（確認添付図書との照合）			A・C			
		① 構造詳細図	令第66条	a) アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	b) アンカーボルトの均等な配置の確認			A・C			
		構造詳細図	令第66条	c) 座金の使用, ナットの戻り止め措置の確認			A・C			
		構造詳細図	令第66条	d) アンカーボルトの定着長さの確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	e) 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合の確認			A・C			
		構造詳細図	令第66条	f) ベースプレートの厚さの確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	g) アンカーボルトの径, 孔径, 縁端距離の確認			A・C			
		構造詳細図		h) アンカーボルトの締め付け状態の確認			A・C			
	根 巻 き 形 式	構造詳細図	令第66条	a) 根巻き部分の高さの確認			A・C			
		構造詳細図	令第66条	b) 根巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認			A・C			
		構造詳細図	令第66条	c) 立上り主筋の定着長さ（根巻き部分・基礎）の確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	d) 根巻き部分の帯筋（令第77②③）の確認			A・B・C			
		構造詳細図		e) スタッッドボルトの径・本数・配置の確認			A・C			
	③ 埋 込	構造詳細図	令第66条	a) 柱の埋込み長さの確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	b) 側柱・隅柱のU字形補強筋等による補強の確認			A・B・C			

	み 形 式	構造詳細図	令第66条	c) 埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認			A・B・C			
		構造詳細図	令第66条	d) スタッドボルトの径・本数・配置の確認			A・C			
6 床 スラブ 接合部		構造詳細図	令第3章 第8節	a) 床構造の形式(合成スラブ・ ・ ・)			A・C			
		構造詳細図	令第3章 第8節	b) シャーコネクター（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認			A・C			
7 帳壁 等の接 合部		構造詳細図	令第39条	緊結金物の取付け状況の確認			A・C			
添付書類等		☐ 製作要領書 ☐ 鋼材ミルシート ☐ 鉄骨工事施工状況報告書 ☐ 鉄骨精度測定結果 ☐ 溶接部社内検査結果報告書 ☐ 溶接部受入検査結果報告書（第三者検査） ☐ 写真 ☐								
検 査 結 果 に 伴 う 手 続 き	検査結果及び 処置	1 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無((☐ 有り ☐ なし) 2 確認図書との不整合部分の有無(☐ 有り ☐ なし) 3 不整合部分があった場合の措置(☐ 法令不適合 ☐ 変更確認申請指示 ☐ 軽微な変更処理) 4 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号 () 5 不適合通知後の処理 ☐ 違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 ☐ 確認申請 6 変更確認申請指示の場合の措置 ☐ 申請年月日・番号 ☐ 完了検査・中間検査申請年月日・番号 7 軽微な変更処理の場合の措置 ☐ 変更図面提出と再検査 ☐ 仕様書等の再確認により適合(再検査なし)								
	特定工程後の 工程 の指定	1 特定工程後の工程指定部分 2 指定年月日								
	特定工程後の 工程 の指定 解除	1 特定工程後の工程指定部分 2 指定解除年月日								
検査結果 の考察										

