

## 電気設備表

No. 1

第1変電室 (ひらつかアリーナ)				
受変電設備	電圧	一次側 6,600V 二次側 200/100V		
	定格容量	契約電力		
	設備概要			
	屋内キュービクル	トランス 1Φ 75KVA 3台 " 3Φ 75KVA 1台 " 3Φ 300KVA 1台 " 3Φ 500KVA 2台 " スコット 100KVA 1台 コンデンサー 3Φ 79.8KVA 3台		
	非常用発電設備	発電機 AP300A	名称 3相交流同期発電機 容量 250KVA 極数 4P 電圧 200V 周波数 50Hz 力率 80%	
		ディーゼルエンジン	定格出力 224KW 回転数 1500rpm 冷却方式 ラジエータ方式	
		蓄電池設備	電圧	一次側 交流5.7KVA 二次側 直流120.4V 30A
			定格容量	150Ah
設備概要			公称電圧 2V	
制御弁式据置鉛蓄電池 (MSE型)			構成 2V*54セル 108V	
その他		(1) 中央監視設備		
		(2) アリーナ調光設備		
	(3) 放送設備			
	(4) テレビ監視設備			
	(5) 誘導灯設備			
	(6) 自動火災報知設備			
	(7) 排煙口設備			
	(8) 昇降機設備			
	(9) セキュリティ設備			

## 電気設備表

No. 2

第2変電室 (サッカー場管理棟北側)		
受変電設備	電圧	一次側 6,600V
		二次側 200/100V
	定格容量	契約電力
	設備概要	
	屋外キュービクル	トランス 1Φ 75KVA 1台
		" 3Φ 200KVA 1台
	コンデンサー 3Φ 57.5KVA 1台	
その他	(1) 夜間照明塔設備	照明塔 8基
	(2) 放送設備	
	(3) 自動火災報知設備	
	(4) テレビ監視設備	
	(5) BGM放送設備	

その他	(1) 公衆便所電気設備	照明、緊急呼出し
	(2) 園内照明設備	一部はソーラー灯
	(3) 園内放送設備	
	(4) 時計設備	
	(5) テレビ監視設備	