

屋外広告物安全点検報告書

(提出先) 平塚市長	報告者は屋外広告物表示等許可申請書の申請者と同じ者を記入		提出日を記入	年 月 日
	報告者	〒	押印は不要	
	住所			
	氏名			
	電話番号	()		
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)				
広告物又は掲出物件を点検し、確認したので、平塚市屋外広告物条例第15条の2第3項の規定に基づき報告します。				
対象物件	表示又は設置の場所	平塚市	屋外広告物表示等許可申請書の「表示場所」と同じ場所を記入	
	広告物等の種類	別紙のとおり		
	当初設置年月日	年 月 日	当初設置年月日が不明な場合は当初許可年月日を記入	
	許可年月日及び番号	年 月 日 第 号	前回の許可年月日と指令番号を記入	
点検	点検実施者	〒 住所 氏名 電話番号	点検は屋外広告士や、神奈川県などが行う屋外広告物講習会の修了者などの資格を有する者が行ってください(貼り紙、貼り札、広告旗、立看板等の簡易な広告物の点検は資格不要) 資格要件等の詳細は「屋外広告物(看板等)を設置されている皆様へ」(周知チラシ)をご覧ください	
	点検実施者の資格			
	点検年月日	年 月 日		
	点検の内容	別紙のとおり		
補修	補修実施者	〒 住所 氏名 電話番号	今回の申請にあたり、補修を行った場合は補修欄を記入 補修していない場合は記入不要	
	補修年月日	年 月 日		
	補修物件		補修物件は屋外広告物表示等許可申請書(別紙)の番号で記入	
	補修の内容			

備考

- 1 当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者が報告してください。
- 2 当初設置年月日が不明の場合は、当初の許可年月日を記入してください。
- 3 補修を行った際は、補修物件の欄に屋外広告物表示等許可申請書(別紙)と同じ番号を記載してください。
- 4 「別紙」は、広告物又は掲出物件ごとに作成してください。
- 5 点検実施者が平塚市屋外広告物条例施行規則第10条の2第2項各号のいずれかに該当する者である場合には、そのことを証する書類又はその写しを添付してください。
- 6 平塚市屋外広告物条例施行規則第11条に定める基準に該当する広告物又は掲出物件である場合にあっては、特定屋外広告物安全管理者が点検を実施したものに限りません。

屋外広告物表示等許可申請書(別紙)
と同じ番号を記入

別紙

番号	1	広告物等の種類	独立広告板
表示の内容	〇〇スーパー		点検結果に なお、補修を行った場合は補修後の状態に
	〇〇スーパー		広告物の表示内容を記入
点検箇所	点検項目	点検結果	改善の概要
上基 部礎 構部 造・	1 上部構造全体の傾斜又はぐらつき	Ⓐ・B・C・D・無	
	2 基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間又は支柱のぐらつき	Ⓐ・B・C・D・無	
	3 鉄骨のさび発生又は塗装の老朽化	A・Ⓑ・C・D・無	
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の変形、腐食又は隙間	Ⓐ・B・C・D・無	
	2 鉄骨接合部(ボルト・ナット・ビス)の緩み又は欠落	Ⓐ・B・C・D・無	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの変形又は腐食	A・B・C・D・無	
	2 溶接部の劣化、充填材の劣化等	A・B・C・D・無	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	A・B・C・D・無	
広告板	1 表示面板・切り文字等の変形、腐食、破損又はビス等の欠落	A・B・Ⓒ・D・無	表示面板の退色あり。次回点検時までには塗り替え等の補修を行う
	2 側板・表示面板押さえの変形、腐食、破損、ねじれ又は欠損	A・Ⓑ・C・D・無	
	3 広告板底部の腐食又は水抜き孔の詰まり	A・Ⓑ・C・D・無	点検の結果、改善を要する場合は改善の概要を記入
照明装置	1 照明装置の不点灯又は不発光	Ⓐ・B・C・D・無	
	2 照明装置の取付部の変形、破損、さび又は漏水	Ⓐ・B・C・D・無	
	3 周辺機器の劣化又は破損	Ⓐ・B・C・D・無	
その他	1 付属部材の腐食又は破損	A・B・C・D・無	
	2 避雷針の腐食又は損傷	A・B・C・D・無	
	3 その他点検した事項 ()	A・B・C・D・無	

備考

- 番号欄は物件ごとに屋外広告物表示等許可申請書(別紙)と同じ番号を記載してください。
- 点検結果は次を参照してA、B、C、D又は無のいずれかを 〇 で囲んでください。
A:良好 B:多少の劣化があり経過観察を要する C:劣化が進行しているため次回点検時までには補修を要する D:劣化しているため速やかな補修を要する 無:該当する点検箇所又は項目がない
- 広告物の全体が分かる写真及び点検箇所の近接写真を添付してください。

広告物の外観写真と点検時の
近接写真を添付