

# 令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(ごみ焼却施設)

## 1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和7年10月31日 更新

(1)一般廃棄物の種類：可燃性一般廃棄物

(2)焼却量

(単位:t)

|     | A系       | B系        | C系        | 計         |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4月  | 2,936.96 | 1,951.97  | 949.54    | 5,838.47  |
| 5月  | 3,075.47 | 2,617.28  | 568.46    | 6,261.21  |
| 6月  | 1,504.29 | 0.00      | 2,930.26  | 4,434.55  |
| 7月  | 678.52   | 2,372.01  | 3,022.12  | 6,072.65  |
| 8月  | 0.00     | 2,956.73  | 2,977.18  | 5,933.91  |
| 9月  | 58.28    | 2,784.88  | 2,772.45  | 5,615.61  |
| 10月 |          |           |           | 0.00      |
| 11月 |          |           |           | 0.00      |
| 12月 |          |           |           | 0.00      |
| 1月  |          |           |           | 0.00      |
| 2月  |          |           |           | 0.00      |
| 3月  |          |           |           | 0.00      |
| 計   | 8,253.52 | 12,682.87 | 13,220.01 | 34,156.40 |

## 2. 排ガス測定結果

①硫黄酸化物濃度

(規制値102.13m3N/h届出時)(維持管理目標値30ppm)

|    | 採取場所 | 採取日       | 測定日       | 測定結果          |           |
|----|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| A系 | 煙 突  | 令和7年4月9日  | 令和7年4月9日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年5月9日  | 令和7年5月9日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年7月4日  | 令和7年7月4日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |
| B系 | 煙 突  | 令和7年4月17日 | 令和7年4月17日 | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年8月7日  | 令和7年8月7日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |
| C系 | 煙 突  | 令和7年4月8日  | 令和7年4月8日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年6月9日  | 令和7年6月9日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      | 令和7年8月8日  | 令和7年8月8日  | 0.017未満 m3N/h | 1.0未満 ppm |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |
|    |      |           |           | m3N/h         | ppm       |

②ばいじん濃度

(規制値 0.04g/m3N)(維持管理目標値0.01g/m3N)

|    | 採取場所 | 採取日       | 測定日       | 測定結果          |
|----|------|-----------|-----------|---------------|
| A系 | 煙 突  | 令和7年4月9日  | 令和7年4月9日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年5月9日  | 令和7年5月9日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年7月4日  | 令和7年7月4日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      |           |           | g/m3N         |
|    |      |           |           | g/m3N         |
| B系 | 煙 突  | 令和7年4月17日 | 令和7年4月17日 | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年8月7日  | 令和7年8月7日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      |           |           | g/m3N         |
|    |      |           |           | g/m3N         |
| C系 | 煙 突  | 令和7年4月8日  | 令和7年4月8日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年6月9日  | 令和7年6月9日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      | 令和7年8月8日  | 令和7年8月8日  | 0.001未満 g/m3N |
|    |      |           |           | g/m3N         |
|    |      |           |           | g/m3N         |

## ③塩化水素濃度

(規制値 700mg/m3N) (維持管理目標値50ppm)

|    | 採取場所 | 採取日       | 測定日       | 測定結果      |        |
|----|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| A系 | 煙 突  | 令和7年4月9日  | 令和7年4月9日  | 42 mg/m3N | 26 ppm |
|    |      | 令和7年5月9日  | 令和7年5月9日  | 44 mg/m3N | 27 ppm |
|    |      | 令和7年7月4日  | 令和7年7月4日  | 34 mg/m3N | 21 ppm |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | mg/m3N    | ppm    |
| B系 | 煙 突  | 令和7年4月17日 | 令和7年4月17日 | 37 mg/m3N | 23 ppm |
|    |      | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  | 39 mg/m3N | 24 ppm |
|    |      | 令和7年8月7日  | 令和7年8月7日  | 46 mg/m3N | 28 ppm |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
| C系 | 煙 突  | 令和7年4月8日  | 令和7年4月8日  | 42 mg/m3N | 26 ppm |
|    |      | 令和7年6月9日  | 令和7年6月9日  | 46 mg/m3N | 28 ppm |
|    |      | 令和7年8月8日  | 令和7年8月8日  | 42 mg/m3N | 26 ppm |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | 0 mg/m3N  | 0 ppm  |
|    |      |           |           | mg/m3N    | ppm    |

## ④窒素酸化物濃度

(規制値 250ppm) (維持管理目標値 50ppm)

|    | 採取場所 | 採取日       | 測定日       | 測定結果   |
|----|------|-----------|-----------|--------|
| A系 | 煙 突  | 令和7年4月9日  | 令和7年4月9日  | 27 ppm |
|    |      | 令和7年5月9日  | 令和7年5月9日  | 25 ppm |
|    |      | 令和7年7月4日  | 令和7年7月4日  | 20 ppm |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |
| B系 | 煙 突  | 令和7年4月17日 | 令和7年4月17日 | 25 ppm |
|    |      | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  | 26 ppm |
|    |      | 令和7年8月7日  | 令和7年8月7日  | 20 ppm |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |
| C系 | 煙 突  | 令和7年4月8日  | 令和7年4月8日  | 25 ppm |
|    |      | 令和7年6月9日  | 令和7年6月9日  | 21 ppm |
|    |      | 令和7年8月8日  | 令和7年8月8日  | 20 ppm |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |
|    |      |           |           | ppm    |

### 3. ダイオキシン類測定結果

#### (1)排ガス

①A系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

| 採取場所 | 採取日      | 分析日       | 測定結果               |
|------|----------|-----------|--------------------|
| 煙 突  | 令和7年4月9日 | 令和7年4月25日 | 0.00094 ng-TEQ/m3N |
|      | 令和7年7月4日 | 令和7年7月25日 | 0.00081 ng-TEQ/m3N |
|      |          |           | ng-TEQ/m3N         |
|      |          |           | ng-TEQ/m3N         |

②B系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

| 採取場所 | 採取日       | 分析日       | 測定結果               |
|------|-----------|-----------|--------------------|
| 煙 突  | 令和7年4月17日 | 令和7年5月16日 | 0.00084 ng-TEQ/m3N |
|      | 令和7年8月7日  | 令和7年9月1日  | 0.00035 ng-TEQ/m3N |
|      |           |           | ng-TEQ/m3N         |
|      |           |           | ng-TEQ/m3N         |

③C系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

| 採取場所 | 採取日      | 分析日       | 測定結果               |
|------|----------|-----------|--------------------|
| 煙 突  | 令和7年4月8日 | 令和7年4月25日 | 0.00039 ng-TEQ/m3N |
|      | 令和7年8月8日 | 令和7年9月1日  | 0.00079 ng-TEQ/m3N |
|      |          |           | ng-TEQ/m3N         |
|      |          |           | ng-TEQ/m3N         |

#### (2)灰等

①飛灰 (規制値 3ng-TEQ/g)

| 採取場所 | 採取日 | 分析日 | 測定結果     |
|------|-----|-----|----------|
| 貯留設備 |     |     | ng-TEQ/g |

②不燃物 (規制値 3ng-TEQ/g)

| 採取場所 | 採取日 | 分析日 | 測定結果     |
|------|-----|-----|----------|
| 貯留設備 |     |     | ng-TEQ/g |

### 4. 冷却設備(減温塔)清掃実施日

#### ①A系

| 1 回 目     | 2 回 目 | 3 回 目 |
|-----------|-------|-------|
| 令和7年8月20日 |       |       |

#### ②B系

| 1 回 目       | 2 回 目     | 3 回 目 |
|-------------|-----------|-------|
| 令和7年4月2日～3日 | 令和7年6月30日 |       |

#### ③C系

| 1 回 目     | 2 回 目 | 3 回 目 |
|-----------|-------|-------|
| 令和7年5月20日 |       |       |