

## 公募対象施設

施設名	棟名	基本情報			建築年月日	施設残存 計画年数 (年)	基準額				参考情報									
		屋根形状	住所	耐震基準			構造 計算書	耐震 診断書	耐震補強 設計書	PPA単価 提案上限額 (円/kWh) (税込)	令和6年度購入電 力量(kWh/年)	LED化後の想 定購入 電力量(kWh/ 年)	積載荷重 床・小梁用(kg/m <sup>2</sup> )	令和8年度工事予定 (個別施設計画 以外の工事)	臨時 救護所	既設 PV	洪水浸水深 [相模川](m)	洪水浸水深 [金目川](m)	内水浸水深 (m)	延べ床面積 (m <sup>2</sup> )
みずほ小学校	講堂兼屋内運動場	傾斜屋根(金属)	平塚市北金目2丁目39-1	1981/2/9	31	旧				28	207,434	162,960	要余裕度調査	空調工事(特別教室)及び キューピクル配線設置予定	/	無し	0.0	2.8	0.00	1,000.2
旭小学校	講堂兼屋内運動場	傾斜屋根(金属)	平塚市河内1丁目4-1	1979/3/15	29	旧		x		28	189,413	148,803	要余裕度調査	空調工事(特別教室)及び キューピクル配線設置予定	/	無し	0.0	0.4	0.17	1,914.9
横内小学校	講堂兼屋内運動場	傾斜屋根(金属)	平塚市横内2687	1973/2/15	23	旧				33	110,807	令和5年度LED 化済	要余裕度調査	空調工事(特別教室)及び キューピクル配線設置予定	/	無し	2.1	0.5	0.11	1,821.0
花水小学校	体育室	折板屋根	平塚市龍城ヶ丘5-62	2013/2/27	28	新		非該当	非該当	27	314,547	247,108	19	空調工事(特別教室)及び キューピクル配線設置予定	/		0.0	0.0	0.03	874.5
勝原小学校	講堂兼屋内運動場	傾斜屋根(金属)	平塚市高村45	1980/3/21	30	旧				31	221,634	174,116	要余裕度調査	空調工事(特別教室)及び キューピクル配線設置予定	/		0.0	0.0	0.32	1,874.6
山城中学校	屋内運動場	傾斜屋根(金属)	平塚市高村166	1978/1/27	28	旧				30	141,805	111,402	要余裕度調査	空調工事(屋内運動場)予定	/	無し	0.0	0.0	0.06	1,229.6