

令和8年度 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(ごみ焼却施設)

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和8年8月31日 更新

(1)一般廃棄物の種類：可燃性一般廃棄物

(2)焼却量

(単位:t)

	A系	B系	C系	計
4月	2,939.35	2,949.03	0.00	5,888.38
5月	3,007.07	2,994.43	0.00	6,001.50
6月	2,909.90	367.49	2,203.15	5,480.54
7月	1,758.13	795.20	2,490.88	5,044.21
8月				
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				
計	10,614.45	7,106.15	4,694.03	22,414.63

2. 排ガス測定結果

①硫黄酸化物濃度

(規制値102.13m3N/h届出時)(維持管理目標値30ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果		測定結果取得日
A系	煙 突	令和8年4月15日	令和8年4月15日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月20日	令和8年5月20日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年6月5日
		令和8年7月3日	令和8年7月3日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年7月14日
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
B系	煙 突	令和8年4月16日	令和8年4月16日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月21日	令和8年5月21日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年6月5日
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
C系	煙 突	令和8年6月9日	令和8年6月9日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm	令和8年6月23日
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	
				m3N/h	ppm	

②ばいじん濃度

(規制値 0.04g/m3N)(維持管理目標値0.01g/m3N)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	測定結果取得日
A系	煙 突	令和8年4月15日	令和8年4月15日	0.001未満 g/m3N	令和8年4月30日
		令和8年5月20日	令和8年5月20日	0.001未満 g/m3N	令和8年6月5日
		令和8年7月3日	令和8年7月3日	0.001未満 g/m3N	令和8年7月14日
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	
B系	煙 突	令和8年4月16日	令和8年4月16日	0.001未満 g/m3N	令和8年4月30日
		令和8年5月21日	令和8年5月21日	0.001未満 g/m3N	令和8年6月5日
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	
C系	煙 突	令和8年6月9日	令和8年6月9日	0.001未満 g/m3N	令和8年6月23日
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	
				g/m3N	

③塩化水素濃度

(規制値 700mg/m³N) (維持管理目標値50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果		測定結果取得日
A系	煙 突	令和8年4月15日	令和8年4月15日	34 mg/m ³ N	21 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月20日	令和8年5月20日	39 mg/m ³ N	24 ppm	令和8年6月5日
		令和8年7月3日	令和8年7月3日	44 mg/m ³ N	27 ppm	令和8年7月14日
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
B系	煙 突	令和8年4月16日	令和8年4月16日	37 mg/m ³ N	23 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月21日	令和8年5月21日	39 mg/m ³ N	24 ppm	令和8年6月5日
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
C系	煙 突	令和8年6月9日	令和8年6月9日	42 mg/m ³ N	26 ppm	令和8年6月23日
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	
				mg/m ³ N	ppm	

④窒素酸化物濃度

(規制値 250ppm) (維持管理目標値 50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	測定結果取得日
A系	煙 突	令和8年4月15日	令和8年4月15日	24 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月20日	令和8年5月20日	20 ppm	令和8年6月5日
		令和8年7月3日	令和8年7月3日	22 ppm	令和8年7月14日
				ppm	
				ppm	
				ppm	
B系	煙 突	令和8年4月16日	令和8年4月16日	23 ppm	令和8年4月30日
		令和8年5月21日	令和8年5月21日	16 ppm	令和8年6月5日
				ppm	
				ppm	
				ppm	
				ppm	
C系	煙 突	令和8年6月9日	令和8年6月9日	21 ppm	令和8年6月23日
				ppm	
				ppm	
				ppm	
				ppm	
				ppm	

3. ダイオキシン類測定結果

(1)排ガス

(規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

	採取場所	採取日	分析日	測定結果	測定結果取得日
A系	煙 突	令和8年4月15日	令和8年5月18日	0.00084 ng-TEQ/m3N	令和8年5月25日
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
B系	煙 突	令和8年4月16日	令和8年5月18日	0.00055 ng-TEQ/m3N	令和8年5月25日
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
C系	煙 突			ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	
				ng-TEQ/m3N	

(2)灰等

①飛灰

(規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果	測定結果取得日
貯留設備			ng-TEQ/g	

②不燃物

(規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果	測定結果取得日
貯留設備			ng-TEQ/g	

4. 冷却設備(減温塔)及び集じん装置(灰出し)清掃実施日

	清掃場所	1回目	2回目	3回目
A系	冷却設備	令和8年7月1日		
	集じん装置			
B系	冷却設備			
	集じん装置			
C系	冷却設備	令和8年5月14日		
	集じん装置			